

Кому: Быстрицкий Константин Григорьевич

**Решение  
о согласовании документации**

В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при согласовании инженерно-топографического плана земельного участка, расположенного на территории Московской области, получении технических условий на параллельное следование и пересечение, согласовании рабочей и проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов посредством государственной информационной системы «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области», утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.03.2025 № 206-ПП, АО «Мособлгаз» рассмотрело заявление Физическое лицо Быстрицкий Константин Григорьевич Сети ливневой канализации многоквартирных жилых домов по адресу: МО, г/о Одницовский, г. Звенигород, район Восточный, микрорайон 2, корпуса 1, 2 №BING-3279406094-100197293 от 13.08.2025 и приняло решение о согласовании документации.


Дополнительные условия согласования (при наличии)

В зоне производства работ по объекту: «Сети ливневой канализации многоквартирных жилых домов по адресу: МО, г/о Одницовский, г. Звенигород, район Восточный, микрорайон 2, корпуса 1, 2» (далее – Объект) проложен стальной газопровод высокого давления II категории диаметром 100 мм, принадлежащий АО «Мособлгаз». Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» согласовывает представленный проект Объекта, при условии. 1. До начала производства работ назначить приказом по организации ответственное лицо за безопасное выполнение работ в охранной зоне газопровода. 2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ вызвать представителя Звенигородской районной эксплуатационной службы, расположенной по адресу: Московская область, Звенигородский район, г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 5, контактный телефон 8 (498) 690-43-04, доб. 03408, 03414 для уточнения фактического местоположения газопровода (далее – Звенигородская РЭС). Ответственному лицу получить Разрешение на право производства работ в охранной зоне газопровода в Звенигородской РЭС. Контактное лицо: мастер Звенигородской РЭС Садков Алексей Вячеславович, 8 (498) 690-43-04, доб. 03408, мастер Звенигородской РЭС Гольцева Ольга Валерьевна, 8 (498) 690-43-04, доб. 03414. Подать заявку на получение разрешения на производство работ в охранной зоне газопровода с приложением необходимых документов можно в «Личном кабинете для бизнеса» на сайте АО «Мособлгаз» [info@mosoblgaz.ru](mailto:info@mosoblgaz.ru). 3. Согласование без Разрешения на право производства работ в охранной зоне газопровода не действительно. 4. Охранную зону газопровода в зоне производства работ обозначить вешками и дополнительными знаками высотой не менее 1,5-2 метра. 5. Земляные и строительные работы в охранной зоне газопровода производить только вручную в присутствии представителя Звенигородской РЭС. 6. Ответственному лицу за производство работ лично руководить земляными работами в охранной зоне газопровода. 7. Земляные и строительные работы в 15-ти метровой зоне расположения действующего газопровода вести при условии организации ежедневного контроля со стороны Звенигородской РЭС. 8. Обеспечить приостановление всех общестроительных работ, движения техники, грузоподъемных механизмов, иной техники на время проведения ежедневного обхода, а также при выполнении работ по техническому обслуживанию газопроводов сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Запад». 9. При производстве работ соблюдать требования Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878. 10. Все работы выполнять по проекту, все отклонения и изменения согласовать с филиалом АО «Мособлгаз» «Запад». 11. В случае привлечения для выполнения данного вида работ других субподрядчиков организаций или сторонних физических лиц «Подрядчик» обязан заключить договор и обеспечить их копией данного согласования. 12. Наличие копии данного согласования на месте производства работ обязательно. 13. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в технической документации, работы должны немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению сохранности обнаруженных подземных

коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызову представителя соответствующей эксплуатационной организации. 14. В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне газопровода технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем извещается аварийно-диспетчерский участок Звенигородкой РЭС по телефону 104, 112. АО «Мособлгаз» обращает внимание, что юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил и условий согласования привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При невыполнении одного из пунктов условий – согласование считается не действительным. В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться к инженеру 1-ой категории ОЭСГ филиала АО «Мособлгаз» «Запад» Дубровкину Алексею Валерьевичу. Контактный телефон 8 (498) 690-43-04, доб. 09044. Адрес электронной почты [dubrovkinav@odincovo.mosoblgaz.ru](mailto:dubrovkinav@odincovo.mosoblgaz.ru).

Начальник ОЭСГ

Стулов В.В.



02.09.2025