

Кому: Быстрицкий Константин Григорьевич

**Решение**  
**о согласовании документации**


В соответствии с Порядком взаимодействия заинтересованных лиц при согласовании инженерно-топографического плана земельного участка, расположенного на территории Московской области, получении технических условий на параллельное следование и пересечение, согласовании рабочей и проектной документации для строительства, реконструкции линейных объектов посредством государственной информационной системы «Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области», утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.03.2025 № 206-ПП, Мособлэнерго рассмотрело заявление Сети ливневой канализации многоквартирных жилых домов по адресу: МО, г/о Одинцовский, г. Звенигород, район Восточный, микрорайон 2, корпуса 1, 2 №BING-3279406094-101239776 от 03.09.2025 и приняло решение о согласовании документации.

Дополнительные условия согласования (при наличии)

1. До начала землеройных работ представить в Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» гарантийное письмо по образцу Приложения 1; 2. За трое суток перед началом производства землеройных работ вызвать представителя Звенигородского ПО для разметки трассы кабельных линий по тел. 8 (495) 597-12-64; 3. Землеройные работы в охранной зоне действующих ЛЭП, выполнять под постоянным надзором представителя Звенигородского ПО вручную, без применения механизмов; 4. На участках инженерных сетей, в местах пересечения с действующими сетями, требующих соединения труб ПЭ, применять метод сварки без использования манжет и муфт; 5. Строго обеспечить соблюдение пунктов 2.3.83 – 2.3.101, 2.4.61 ПУЭ; 6. Разработать ППР и организовать меры по сохранности и креплению вскрываемых КЛ-6/10/0,4кВ при строительстве; 7. В случае невозможности обеспечения сохранности действующих ЛЭП-6/10/0,4кВ при строительстве, остановить работы и обратиться в Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» за получением технических условий на переустройство коммуникаций; 8. При строительстве строго соблюдать требования ПП РФ №160 от 24.02.2009г. правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ и НТД. В случае невыполнения указанных требований согласование считать не действительным.

Директор Одинцовского филиала АО  
"Мособлэнерго"

Крылов Р.А.



23.09.2025