

Разрешение		Обозначение	ГКО-70-23-АПСО		
42-25		Наименование объекта строительства	Наименование проекта		
Изм.	Лист	Содержание изменения		Код	Примечание
1	3	На структурную схему 4 корпуса добавлены модули управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) для контроля клапанов дымоудаления добавленных заданием ОВ, удален модуль управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) в соответствии с заданием ОВ. Изменены мощности шкафов управления вентиляцией.		4	
1	4	На структурную схему 5 корпуса добавлены модули управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) для контроля клапанов дымоудаления добавленных заданием ОВ. Изменены мощности шкафов управления вентиляцией.		4	
1	9	На план 4 корпуса противопожарной автоматики добавлены модули управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) для контроля клапанов дымоудаления добавленных заданием ОВ, удален модуль управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) в соответствии с заданием ОВ. Изменены мощности, добавлены шкафы управления вентиляцией.		4	
1	10	На план 5 корпуса противопожарной автоматики добавлены модули управления дымоудаления (МДУ-1-РЗ) для контроля клапанов дымоудаления добавленных заданием ОВ. Изменены мощности, добавлены шкафы управления вентиляцией.		4	
1	1-2	Спецификация откорректирована в соответствии с текущими проектными решениями.		4	

Согласовано			
Н.контр.			

Изм. внес	Шишков		Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями (3-й этап строительства): Корпус 4, Корпус 5) Расположенный на земельном участке по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Ботаническая, вл. 29		Лист	Листов
Составил	Данилов				1	1
ГИП	Цветков					
Утвердил						