



АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(водоснабжение)
Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 149895-5 от 25.11.2025 г.

Дата формирования 28.11.2025
Наименование объекта Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8
Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ
Адрес объекта 2-Й СИЛИКАТНЫЙ ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ 8-10
Работы производить в присутствии РЭВС10
ДП 13852ДП-В
Шифр проекта: ГКО-1154/21 (СТ 02/12-21)-НВ
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ЦЕНТР"
Представитель заявителя: Иванова А.М. тел. +79035338041

Проектные решения рассмотрены положительно.

№ п/п	Диаметр, мм	Длина, м	Материал	Метод прокладки
1	280	6,00	ПЭ100	ОТКРЫТЫЙ (ТРУБА В ФУТЛЯРЕ)

При соблюдении следующих условий:

Управление технического контроля

1. Водомерный узел рассмотрен.
2. До начала производства работ разработать ППР и согласовать его с РЭВС№10.
3. Работы вести с соблюдением технических норм под техническим контролем представителя РЭВС №10.
4. При условии выполнении мероприятий по сохранности водопровода, соблюдения нормативных расстояний до сетей и сооружения АО "МВК" и согласования со всеми заинтересованными организациями.

Центр технической диагностики

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №12072 от 26.11.2025.
Вызов представителей ЦТД на контроль сварных швов на ПЭ трубопроводах, на проведение ТВ контроля внутреннего состояния водопровода.

Главный специалист

Н.А.Малышев

Исполнитель: Малышев Н.А., тел. 8 499 261 02 33,
email malyshev_na@mosvodokanal.ru

**ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

ССС846A2F205913442DACE7CE1A0EE490E3F20BA

Малышев Николай Альбертович

28.11.2025 10:20:51