



АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(канализование)
Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 149903-3 от 17.12.2025 г.

Дата формирования 23.12.2025
Наименование объекта Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8
Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТЯМ
Адрес объекта 2-Й СИЛИКАТНЫЙ ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ 8-10
Работы производить в присутствии РКС-5
ДП 13853ДП-К
Шифр проекта: ГКО-1154/21 (СТ 02/12-21)-НК
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ ЦЕНТР"
Представитель заявителя: Иванова А.М. тел. +79035338041

Проектные решения рассмотрены положительно.

№ п/п	Диаметр, мм	Длина, м	Материал	Метод прокладки
1	225	150,40	ПЭ100	ОТКРЫТЫЙ (ТРУБА В ФУТЛЯРЕ)
2	225	36,00	ПЭ100	ЗАКРЫТЫЙ: (БУРОШНЕК)
3	343	79,20	ПЭ100	ОТКРЫТЫЙ (ТРУБА В ФУТЛЯРЕ)
4	355	7,60	ПЭ100+	ОТКРЫТЫЙ (ТРУБА В ФУТЛЯРЕ)

При соблюдении следующих условий:

Управление технического контроля

1. В интервалах К1-2--К1-18; К1-14--К1-0 с установкой прибора учета сточных вод в колодце К1-1 (отдельный том) с учетом увязки проектных решений на границе проектирования.
2. При производстве работ обеспечить сохранность существующих коммуникаций. Работы вести с вызовом специалистов Эксплуатирующих организаций.
3. ППР по врезке согласовать с РКС №5 дополнительно в рабочем порядке.

4. Участок сети здание-жироуловитель- колодец является внутренней системой канализации и не обслуживается АО "Мосводоканал".

5. Сроки строительства коммуникаций для инженерного обеспечения проектируемого объекта (включая канализацию в рамках условий договора ТП №13853ДП-К) должны быть увязаны.

Центр технической диагностики

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №13163 от 23.12.2025. Вызов представителей ЦТД на контроль сварных швов на ПЭ трубопроводах, на проведение ТВ- контроля внутреннего состояния канализации.

Начальник отдела

О.Ю.Титоренко

Исполнитель: Титоренко О.Ю., тел. 8-499-263-93-74,
email titorenko_oy@mosvodokanal.ru

**ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

822E5606E8BB07CFC892B80A7A7735BAAC469C7B

Титоренко Оксана Юрьевна

23.12.2025 10:13:52