

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем**  
**«МОСВОДОСТОК»**

119017, г. Москва, Новокузнецкая ул., 26/8, стр. 1

Тел.: (495)953-29-01

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 1715-25

от «22» / августа / 2025г.

**Объект строительства (реконструкция):** «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8».

**Стадия проекта:** РД

**Адрес:** г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

**Заказчик / Заказ:** ГК «ОСНОВА» / ГКО-1154/21 (СТ 02/12-21)-ДК

**Проектировщик:** ООО «СТ ЦЕНТР»

**Договор на ТП «Мосводосток» № ТП-0676-21 от 17.02.2022г.**

**В соответствии с представленными проектными материалами предусматривается**

**строительство водосточных сетей:**

Трубы ПП гофрированные ГОСТ 54475-2011г. 458/400мм SN16 293,0м ( Открытый способ в ст. футляре 720х8мм 252,4м, закрытый способ (бурошnek) в ст. футляре 720х8мм - 40,6 м)

Смотровых колодцев 22шт.

Дождеприемных колодцев 4шт.

**Выполнить акты разграничения балансовой принадлежности по колодцам присоединения выпусков от здания.**

**Особые условия.**

1. Присоединение в точке "А" выполнить после реализации проекта на внешнюю сеть по договору ТП- 0676-21 от 17.02.2022г. с учетом согласования заказчика и автора проекта и увязки сроков реализации.
2. Выпуски от здания относятся к внутренней системе водоотведения в объеме по дождевой канализации не относятся.
3. Мелкий водоотводной лоток является элементом благоустройства и передаче в эксплуатацию ГУП "Мосводосток" не подлежит.
4. Заключить договор на сброс на период строительства.

За 7 дней до начала работ уведомить ЭГТР - 2 / Тел.: (499) 729-50-32

Заключить договор на технический надзор. Тел.: 8(495)657-87-02 (доб.2161,2147)

Главный специалист

/ \_\_\_\_\_ /

Н.И. Егорова

Начальник Технического отдела

/ \_\_\_\_\_ /

С.А. Борисов

Техническое заключение № 1715-25 от 22.08.2025г.

Государственное унитарное  
предприятие  
"Мосводосток"